


LEGENDA			
DESCRIÇÃO	PLACAS E CONVENÇÕES	REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS	SIMBOLOGIAS
INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ACESSO AO LADO			
INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA			
ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO			
AVISADOR SONORO DO ALARME DE INCÊNDIO			
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ TIPO ABC			
HIDRANTE DE INCÊNDIO			
AVISADOR SONORO DO SISTEMA DE HIDRANTES			
BARRA ANTIPÂNICO			
PLACA: MANGOTINHO			
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA			
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS			

QUANTITATIVO DO GINÁSIO C:


- 1 ALARME**
- a) Acionador manual 2 unidades
- b) Sirene audiovisual 2 unidades
- c) Placa de sinalização 20x20cm "Alarme de incêndio" 4 unidades
- 2 EXTINTORES**
- a) Extintor de pó químico seco 2A:20BC 4kg 3 unidades
- b) Placa de sinalização 30x30cm "Extintor de incêndio" 3 unidades
- 3 HIDRANTES**
- a) Hidrante completo 2 unidades
- b) Sinalização 20x20cm "Hidrante de incêndio" 2 unidades
- c) Sinalização 20x20cm "Mangotinho" 2 unidades
- 4 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA**
- a) Placa S1 (Saída para a direita) 19x38cm 4 unidades
- b) Placa S2 (Saída para a esquerda) 19x38cm 6 unidades
- c) Placa 20x40cm 1 unidade
- d) Placa S12 (Saída final) 19x38cm 3 unidades
- 5 LUMINÁRIAS**
- a) Luminária do tipo farol modelo 2 faróis Segurimax 8 unidades
- 6 BARRA ANTIPÂNICO**
- a) Barra antipânico 2 conjuntos
- b) Placa 20x20xm – Aperte e empurre 4 unidades



DETALHE 03 - FIXAÇÃO DAS TUBULAÇÕES
ESCALA 1:25

LEGENDA DE TUBULAÇÕES

- Tubulação de aço galvanizado 65mm para rede de hidrantes.
- Tubulação de aço galvanizado 3/4" exclusiva para rede elétrica do alarme de incêndio (acionador manual e avisador audiovisual).
- Tubulação de aço galvanizado 3/4" para rede elétrica das luminárias de emergência e avisador audiovisual do hidrante).



TECHNISAN ENGENHARIA
Rua Cel. Niederauer, 608 - B. Centro - Santa Maria/RS

PROJETO EXECUTIVO PPCI
CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL
Rua Appel 795 - Nossa Senhora de Lourdes, Santa Maria - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Proprietário

ENG. CIVIL PAOLA COSTA BEBER
Responsável técnico

SINDUSCON/ SANTA MARIA - RS
Contratante

ENG. CIVIL THIAGO M. PIOVEZAN
Responsável técnico

GINÁSIO C
ESCALA: 1/50
DATA: Outubro/ 2023
REVISÃO: 00

Prancha
5/6